

ZARZĄDZENIE NR 158A/2010
BURMISTRZA STRZELÉC OPOLSKICH
z dnia 01 października 2010 roku

w sprawie :

wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Jednostkach Straży Pożarnych na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie Gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz normami zużycia paliw określonych w instrukcjach eksploatacyjnych.

ZARZĄDZAM

§ 1

Wprowadza się normy zużycia paliwa urządzeń o napędzie silnikowym zakupionym dla :

1. OSP Szymiszów - Motopompa pożarnicza TOHATSU M16 /8 Typ : VC82AS
Nr fabryczny : 0748 AK
2. OSP Strzelce Opolskie - Motopompa pożarnicza TOHATSU VC82 ASE Nr 0829

Norma na w/ w sprzęt wynosi 18 litra na 1 godzinę pracy oraz 2 litr na rozruch w okresie kwartalnym .

3. OSP Osiek - Motopompa pływająca NIAGARA 1 Typ GXV160 K1 N15 Nr 8879

Norma na w/w sprzęt wynosi 1,8 litra na 1 godzinę pracy oraz 1 litr na rozruch w okresie kwartalnym

4. OSP Kalinowice - Pompa szlamowa HONDA Typ WT 30 X Nr fabryczny : 114305

Norma zużycia na w/ w sprzęt wynosi 5 litrów na 1 godzinę pracy oraz 1,5 na rozruch w okresie kwartalnym

5. OSP Kalinowice - Agregat prądotwórczy ZPP 6500T IP54 Nr fabryczny 1107/ 10

6. OSP Rozmierka - Agregat prądotwórczy ZPP 6500T IP 54 Nr fabryczny 1109/ 10

Norma użycia paliwa na w/w sprzęt 2,15 l na 1 godzinę pracy

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od 01 października 2010 r.

