



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie  
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323  
e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

*pkuridlo*

HK.90820.9.8.2022.MP

Strzelce Opolskie, 18 lipca 2022r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Sucha  
na dzień 30 czerwca 2022r.

URZĄD MIEJSKI  
w Strzelcach Opolskich  
wpt. 26.07.2022  
18115/2022  
Urząd Państwowej Inspekcji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. z późn. zmianami, art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2021r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.), § 21 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że:

**1. Woda z wodociągu publicznego Sucha spełnia wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) poza zawartością azotanów. Zawartość azotanów w II kwartale 2022r. wahała się od 42,5 mg/l do 55,6 mg/l.**

**2. Aktualnie woda w ujęciu Sucha pomimo przekroczenia wartości parametrycznych nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych.**

**3. Woda w wodociągu publicznym Sucha nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla noworodków i niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz kobiet ciężarnych.**

**4. Jakość wody w wodociągu publicznym Sucha jest stale monitorowana.**

**5. W celu poinformowania konsumentów o jakości wody w dniu 30.06.2022r. wydano komunikat nr 5/2022.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.04.2022r. do 30.06.2022r.

Woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) poza parametrem azotanów. Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody w dniu 06.06.2022r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonał poboru próbek wody w wodociągu publicznym Sucha /stałe punkty monitoringowe: Stacja Opieki Caritas Rozmierz ul. Kościelna 1a, PSP Sucha ul. Kościelna 40 - sekretariat/. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody sporządzonych w dniu 09.06.2022r. nr 538/W/N/OL/22 oraz 539/W/N/OL/22 stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1

*niepodlega*

ww. rozporządzenia ze względu na przekroczenie parametru azotanów. Prowadzono postępowanie administracyjne, wydana została decyzja finansowa.

W związku z przekroczeniem parametru azotanów stwierdzonym w I kwartale 2022r. w wodociągu publicznym Sucha i prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w dniu 14.04.2022r. wydana została decyzja finansowa.

W związku z utrzymującymi się przekroczeniami parametru azotanów w wodociągu publicznym Sucha zwrócono się do zarządcy wodociągu tj. Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich ul. Mickiewicza 10 o podjęcie skutecznych i zdecydowanych kroków mających na celu poprawę jakości wody w wodociągu publicznym Sucha. W związku z powyższym oraz w celu ochrony zdrowia konsumentów wody z wodociągu publicznego Sucha konieczne jest wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o udzielenie zgody na odstępstwo od wymagań dla zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Sucha obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Sucha oraz Rozmierz.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
mgr Katarzyna Kozłowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Strzelec Opolskich

Plac Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Sporządziła:

M. Proń

Oddział Higieny Komunalnej

Tel.: 77 44 00 325