

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Op.)
Znak sprawy	ZP.271.3.12.2022

Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawa PZP*, dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w poniżej określonym zakresie.

- Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ „Dokumentacja projektowa (2)” załącznikiem „Dokumentacja projektowa (2) – korekta”, w którym zmianie uległy pliki w zakładce 02_Konstrukcja/PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA
- Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ „Dokumentacja projektowa (4) - korekta” załącznikiem „Dokumentacja projektowa (4) - korekta2 (18.08.2022)”, w którym:
 - w części opisowej projektu nieistotnych zmian wykreśla się zapis dotyczący nawierzchni „Służą do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi.”
 - zmianie ulegają parametry techniczne nawierzchni z pełnego poliuretanu określone w projekcie zmian nieistotnych, tj.:

było

Grubość nawierzchni	min 14,0 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie	od 0.59 do 0.75 [MPa]
Wydłużenie w chwili zerwania	od 43 do 68 [%]
Odporność na ścieranie	od 3.00 do 4.00 [g]
Redukcja siły w temp 23 °C	od 35 do 37 [%]
Tarcie/Poślizg:	
- nawierzchnia sucha (min. - max.):	83 - 85
- nawierzchnia mokra (min. – max.):	55 - 60
Odształcenie pionowe w temp. 23oC	od 1.7 do 1.9 [mm]
Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami	
- wytrzymałość na rozciąganie:	od 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydłużenie w chwili zerwania	od 62 do 65 [%]
Odporność po sztucznym starzeniu	
- wytrzymałość na rozciąganie:	od 0.60 do 0.66 [MPa]
- wydłużenie w chwili zerwania:	od 55 do 59 [%]
- redukcja siły w temp 23 °C:	od 35 do 40 [%]
Zmiana barwy po sztucznym starzeniu	4-5

jest

Grubość nawierzchni	min 14,0 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie	od 0.5 do 0.73 [MPa]
Wydłużenie w chwili zerwania	od 43 do 65 [%]
Redukcja siły w temp 23 °C	od 35 do 37 [%]
Odształcenie pionowe w temp. 23oC	od 1.7 do 1.9 [mm]
Tarcie TRRL	od 50 do 55

- 3) Dokonuje się korekty załącznika „STWiOR”. Zastępuje się zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, załącznik do SWZ „STWiOR” załącznikiem „STWiOR - korekta”.
- 4) Zmiana terminu na składanie ofert oraz odpowiednio termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, w celu możliwości zapoznania się wykonawców z wprowadzonymi zmianami oraz w związku ze złożonym Odwołaniem. Zmianie uległy zapisy w SWZ

- zmienić zapis rozdziału 35.1 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22 września 2022 r.	Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28 września 2022 r.

- zmienić zapis rozdziału 42.7 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 10 ⁰⁰ .	Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 10 ⁰⁰ .

- zmienić zapis rozdziału 43.1 SWZ:

Zapis obecny	Zmiana
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 12 ⁰⁰ w dniu upływu terminu składania ofert (25 sierpnia 2022 r.), poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.	Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 12 ⁰⁰ w dniu upływu terminu składania ofert (31 sierpnia 2022 r.), poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, zostaną odpowiednio zmienione następujące dokumenty:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia i załączniki
- Ogłoszenie o zamówieniu