

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływ wniosku	18 sierpnia 2022 rok (wniosek nr 6,7)
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie
Nazwa zamówienia	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Op.)
Znak sprawy	ZP.271.3.12.2022

Zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Wniosek 6.1

Zamawiający zgodnie z odpowiedziami na pytanie (odpowiedzi z dnia: 18.08.2022 r., nr wniosków: 3.9, 3.10) przewiduje wykonanie nawierzchni w jednolitym kolorze. Prosimy o jednoznaczną informację, czy należy przyjąć kolor niebieski w dwóch odcieniach (RAL 5024, RAL 5017), czy wykonać całą nawierzchnię w kolorze niebieskim w jednym odcieniu?

Cytat z - *OPIS STADION LA Strzelce Opolskie_r0.pdf*

ostatniego plotka do linii mety – 16.30 m). Należy zastosować następujące kolory dla zaznaczenia miejsc ustawienia plotków na poszczególnych dystansach:

- kolor żółty – 100 m przez plotki K – seniorki, juniorki, juniorki młodsze,
- kolor czerwony – 100 m przez plotki K – młodziczki,
- kolor niebieski – 110 m przez plotki M – seniorzy, juniorzy, juniorzy młodzi,
- kolor biały – 110 m przez plotki - młodzicy.
- kolor zielony – 300 i 400 m przez plotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy młodzi.

Miejsca ustawienia przeszkód w biegach z przeszkodami wyznacza się kwadratami 12.5 cm x 12.5 cm koloru czarnego malowanymi na wewnętrznym krawężniku bieżni i na zewnętrznej linii 3-go toru oraz zaznacza odpowiednimi tabliczkami (tzw. reperami) na krawężniku wewnętrznym i zewnętrznym.

Typ nawierzchni, kolorystyka nawierzchni

- Bieżnia 6 torów wraz z rozbiegami do rzutów oszczepem – kolor jasny niebieski - RAL 5024.
- Zakola i okolice skoczni do skoku w dal i trójskoku - kolor ciemny niebieski - RAL 5017.
- Rozbiegi do skoku w dal i trójskoku oraz rozbiegi do skoku o tyczce – kolor beżowy - RAL 1001.

UWAGA: podana kolorystyka jest przykładowa. Można zastosować granulaty z innej produkcji o kolorystyce najbardziej zbliżonej do projektowanej. Ostateczną decyzję inwestor podejmie po przekazaniu przez wykonawcę propozycji kolorystyki bieżni.

str. 10

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć jednolity kolor (odcień) dla całej nawierzchni poliuretanowej

Wniosek 7.1

1. Czy wyposażenie boiska piłkarskiego w poniższy sprzęt, należy uwzględnić w wycenie ?

„Wyposażenie boiska:

1. Profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe (montowane w tulejach). Profil słupka owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną postaci rury stalowej, ocynkowanej. Ilość: 2szt.
2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. Ilość: 4szt.
3. Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt.
4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość: 2szt.
5. Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym. Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt.
6. Profesjonalny wózek do malowania linii boisk za pomocą farby ekologicznej. 1szt.”

Wykonawca w ofercie musi uwzględnić dostawę pełnowymiarowych bramek wraz z tulejami, masztów odciągowych do siatki montowane w tulejach oraz siatki do bramek. Zakres zamówienia nie obejmuje chorągiewek narożnych i wózka do malowania linii boisk.