



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.11.9.2022.MP

Strzelce Opolskie, 18 listopada 2022r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Farska Kolonia  
na dzień 18 listopada 2022r.

URZĄD MIEJSKI  
w Strzelcach Opolskich

wpl. 22. 11. 2022

L.dz.....

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2021r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.), oraz § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Farska Kolonia.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia została wydana po badaniach przeprowadzonych w dniach 5.09.2022r. oraz 7.11.2022r.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) - z wyłączeniem parametru jonu amonu. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru jonu amonu w wodociągu publicznym Farska Kolonia wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z ww. wodociągu oraz nakazującą Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie:

1. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

*niepodlega*

3. nie przekraczać wartości 1,5 mg/l dla parametru jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. sporządzić harmonogram działań naprawczych dla wodociągu publicznego Farska Kolonia.

Terminy wykonania:

- pkt. 1 i 2 ustala się na dzień 31 października 2027r.

- pkt. 4 ustala się na dzień 30 kwietnia 2023r.

W przeprowadzonych badaniach z dnia:

- 5.09.2022r. SW Farska Kolonia – kran w studziencie (sprawozdanie nr 987/W/N/OL/22) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 1,1 ( $\pm 0,1$ ) mg/l,

- 07.11.2022r SW Farska Kolonia – kran w studziencie (sprawozdanie nr 1275/W/N/OL/22) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 0,9 ( $\pm 0,1$ ) mg/l,

Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla tego parametru to 0,5 mg/l.

Jon amonu nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jednak ma wpływ na zmniejszenie ilości tlenu w wodzie, a w środowisku beztlenowym dochodzi do o wiele szybszego rozwoju bakterii. Obecność amoniaku w wodzie może mieć wpływ na ograniczenie skuteczności dezynfekcji wody. Osoby korzystające z takiej wody mogą odczuwać nieodpowiedni smak i zapach wody.

Wodociąg publiczny Farska Kolonia obejmuje swoim zasięgiem część miasta Strzelce Opolskie: Farską Kolonię.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Strzelcach Opolskich

Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Strzelcach Opolskich

*mgr Patrycja Płoszaj*

Otrzymują:

1. Burmistrz Strzelce Opolskich

Plac Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Informacji udziela:  
Tomasz Nabzdzyk  
Tel. 77 44 00 325