



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.15.19.2022.MM-W

Strzelce Opolskie, 17 lutego 2023 r.

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Poręba
za rok 2022.**

URZĄD MIEJSKI
w Strzelcach Opolskich

wpł. 17. 02. 2023

L.dz.....

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Poręba.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody w dniu 04.04.2022 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonał poboru próbek wody w wodociągu publicznym Poręba /stałe punkty monitoringowe: Dom Pielgrzyma Góra Św. Anny Al. Jana Pawła II – kuchnia oraz Muzeum Krzyża Góra Św. Anny ul. Leśnicka 22/. Na podstawie sprawozdań z badań wody sporządzonych w dniu 06.04.2022 r. nr 304/W/N/OL/22 oraz 305/W/N/OL/22 stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia ze względu na obecność bakterii grupy coli. W związku ze stwierdzeniem skażenia mikrobiologicznego wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w części wodociągu publicznego Poręba zasilanego ze zbiornika wody na Górze Św. Anny. W badaniach próbek wody pobranych w dniu 08.04.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych, a tym samym stwierdzono przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Poręba do spożycia przez ludzi. W celu poinformowania konsumentów o jakości wody wydano dwa komunikaty. Wydano również decyzję finansową.

Ponadto w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie zarządca wodociągu zlecił badanie wody pod kątem obecności trytu i izotopów promieniotwórczych radu. Na podstawie uzyskanych wyników oraz wymagań radiologicznych określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) następne badanie w/w substancji promieniotwórczych należy wykonać do 16.08.2027 r.

Wodociąg publiczny Poręba obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Poręba, Ligota Górna, Kadłubiec, Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, część Leśnicy. Wodociąg publiczny Poręba jest połączony z wodociągiem publicznym Lichynia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
K. Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy
ul. 1-go Maja 9
47-150 Leśnica
2. Burmistrz Strzelce Opolskich

Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

3. A/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościuszki 5
47-150 Leśnica