



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.1.26.2023.MR

Strzelce Opolskie, 27.03.2024

**Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie
za rok 2023.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie.

W 2023 roku stwierdzono przekroczenia parametru ołowiu na poziomie: 11-20,7 µg/l w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie. Przekroczenie trwało 28 dni. W dniu 16 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 17 marca 2023 r. zarządca pobrał wodę do badań, w 8 punktach na sieci stwierdzono przekroczenia, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 21 marca 2023 r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia ze studni zasilającej zbiornik wody na ujęciu „zbiornik Górny” w Roźniątowie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wystąpił z pismem informującym do burmistrza oraz starosty. Zarządca wodociągu w dniu 21 marca 2023 r. wyłączył studnię głębinową zasilającą w wodę „Zbiornik Górny”. Odbiorcom zapewnił wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie pochodzącą z pozostałych studni. Przepłukano również sieć wodociągową na terenie miejscowości Roźniatów, Szymiszów Wieś

oraz Szymiszów Osiedle. W próbkach wody pobranych w dniu 27 marca 2023 r. nie stwierdzono przekroczeń.

Ołów do wody wodociągowej rzadko dostaje się w postaci rozpuszczonej, pochodzącej z naturalnych źródeł. Przede wszystkim pochodzi z rur stosowanych w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, ze spawów, armatury oraz z przyłączy instalacji wewnętrznych do sieci dystrybucyjnej. Stężenie ołowiu w wodzie do picia wg ww. rozporządzenia nie powinno przekraczać wartości 10 µg/l. Ołów jest substancją ogólnotoksyczną. Najbardziej narażone na szkodliwe działanie ołowiu są dzieci do szóstego roku życia i kobiety ciężarne. Przyjmowany ołów początkowo gromadzi się w wątrobie, sercu, nerkach, następnie w skórze i mięśniach. Zaburzenia układu krwiotwórczego i ośrodkowego systemu nerwowego są bardzo charakterystycznym objawem zatrucia organizmu ludzkiego ołowiem. W końcowym etapie pierwiastek odkłada się w tkance kostnej, w której kumuluje się przez całe życie, stanowiąc wyznacznik wielkości ekspozycji na ołów.

Na dzień 31.12.2023 r. woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Strzelce Opolskie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Strzelce Opolskie, Roźniatów, Szymiszów, Szczepanek, Dziewkowice, Biadacz.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Sporządziła:

Martyna Rulik
Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
Tel. 77 44 00 325