



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

CO.ZUZ.4210.149.2024.JS

Opole, 22 maja 2024 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), informuję o **wszczęciu postępowania administracyjnego** na wniosek złożony w dniu 17.05.2024 r. (data wpływu 21.05.2024 r.) przez zakład TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia mis betonowych pod transformatorami mocy TR1 i TR2 oraz z mis betonowych pod transformatorami potrzeb własnych TP1 i TP2, zlokalizowanych na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Strzelce Piastów przy ul. Gogolińskiej 37 w Strzelcach Opolskich, do ziemi poprzez istniejące urządzenie wodne tj. blok rozsączający składający się z 16 skrzynek chłonnych rozsączających.

Zasięg oddziaływania wynikający z usługi wodnej obejmuje działki ewidencyjne numer 3585/2 i 3586/3, obręb Strzelce Opolskie.

p. o. Z-CA DYREKTORA

Joanna Kwiecień-Krawczyk