p. Rus OK.1710.2.2017
p. Prus d.w.
251

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich, woj. opolskie

URZĄD MIEJSKI
w Strzelcach Opolskich
wpł. 06-04-2017
L.dz 7653/2017

Strzelce Opolskie, dnia 06 kwietnia 2017 r.

Znak sprawy: PZ.5580.3.2017

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

29 i 31 marca 2017 r.

przez **mł. bryg. mgr inż.Marka Wójcika, legitymacja służbowa nr 84/2014**

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.3.2017 z dnia 17 marca 2017 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Gminie Strzelce Opolskie, z siedzibą przy Placu Myśliwca 1

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 Strzelce Opolskie	Henryk Kubik – kierownik referatu administracyjno-gospodarczego, Jadwiga Prus – specjalista ds. kadr, bhp i ppoż. Ww. osoby są pracownikami UM w Strzelcach Op.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Henryk Kubik – kierownik referatu administracyjno-gospodarczego Jadwiga Prus – specjalista ds. kadr, bhp i ppoż. Załącznikiem nr 1 jest zaświadczenie o potwierdzeniu wymaganych kwalifikacji z zakresu ppoż.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca 1

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Strzelce Opolskie	Gmina Strzelce Opolskie
Zarządca budynku Gmina Strzelce Opolskie	Faktycznie władający budynkiem Gmina Strzelce Opolskie
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Załącznikiem nr 2 do protokołu jest wyciąg z ekspertyzy technicznej opracowanej dla obiektu w grudniu 2011 r. przez firmę PUP TECHNO-POŻ z Opola od strony 6 do 29.

2.1 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie

☒	Postanowienie znak WZ.5595.149.2011 z dnia 10 stycznia 2012 r.	Stan realizacji ☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1.Wykonanie w całym obiekcie systemu sygnalizacji pożaru.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Pismo znak BHP 255.1.2011 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zał nr 3 do protokołu			
	Opis, uwagi i załączniki: zlikwidowano przewód wentylacyjny, przechodzący przez strop do wieży, w którym miała być zainstalowana klapa odcinająca			
	2. Zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100 %	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Pismo znak BHP 255.1.2011 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zał nr 3 do protokołu			
	Opis, uwagi i załączniki: odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.			

☒	Postanowienie znak WZ.5595.150. 2011 z dnia 10 stycznia 2012 r.	Stan realizacji: ☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1.Wykonanie w całym obiekcie systemu sygnalizacji pożaru.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Pismo znak BHP 255.1.2011 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zał nr 3 do protokołu			
	Opis, uwagi i załączniki: zlikwidowano przewód wentylacyjny, przechodzący przez strop do wieży, w którym miała być zainstalowana klapa odcinająca			
	2. Zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100 %	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Pismo znak BHP 255.1.2011 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zał nr 3 do protokołu			
	Opis, uwagi i załączniki: Rozwiązanie zamienne za hydranty wewnętrzne. Załącznik nr 4 "Zestawienie sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynku ratusza gminy Strzelce Opolskie" sporządzony przez LEMEX s.c.			

2.2 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	20 l/s dm³/s

☒ Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:

Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	do 75 m	ul.Rynek 1
Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	do 75 m	ul. Rynek 14

Opis, uwagi i załączniki:
Załącznik nr 5 – pismo znak PTW-83/RG-2398/2017 z dnia 31 marca 2017 r. wraz z dwoma kartami kontroli hydrantów zewnętrznych

☐

Zbiorniki wodne*			Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
naturalny	☐ tak	☐ nie	/	m	
sztuczny	☐ tak	☐ nie	/	m	
inne	☐ tak	☐ nie	/	m	

Opis, uwagi i załączniki:

☐ Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

254

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: brak		

☒

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE *(wymagane dane na rzutach graficznych)*	Określić czy element zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	-----
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	-----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	-----
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: brak			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Jadwiga Prus		
	Posiadane kwalifikacje:	inspektor ochrony przeciwpożarowej		
	Uwagi i załączniki: brak			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	w pomieszczeniu kancelarii na parterze		
	Opis, uwagi i załączniki: brak			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek	☐ tak	☐ nie	Uwagi:
	Data przekazania			
	Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna	☐ drukowana	
	Data opracowania instrukcji	listopad 2010 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	29 listopada 2010 r.
	Data ostatniej aktualizacji	listopad 2016 r.	Liczba zapoznanych użytkowników	110
	Opis, uwagi i załączniki: brak			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi: wraz z ćwiczeniami JRG PSP w Strzelcach Opolskich na obiekcie
	Data próbnej ewakuacji	19 października 2015 r.		
	Zawiadomienie z dnia	07 października 2015 r. znak BHP.255.3.2015 - załącznik nr 9		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Jadwiga Prus	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: załącznik nr 6 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp nr 11/2/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. załącznik 7 i 8 odpowiednio oświadczenie p. Angeliki Wnuk z dnia 29 listopada 2010 r. i oświadczenie p. Lucyny Chrobak z dnia 01 grudnia 2010 r.				

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	na każdej kondygnacji na każdym skrzydle budynku
	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2011 roku (protokół z dnia 15 marca 2011 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w dniu 17 marca 2011 r..

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak PZ.5580.13.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r.	
	Lista nałożonych obowiązków: 1) Zabezpieczyć przed zadymieniem klatki schodowe ewakuacyjne, 2) Wyposażyć kontrolowany obiekt w hydranty wewnętrzne.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) 31 grudnia 2012 r., 2) 31 grudnia 2012 r.
	Lista niewykonanych obowiązków: wykonano nałożone powinności	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków: Pismo znak BHP 255.1.2011 z dnia 24 czerwca 2014 r. - zał nr 3 do protokołu	
	Opis, uwagi i załączniki: termin realizacji obowiązków prolongowano decyzją znak PZ.5580.13.2011 z dnia 05 listopada 2013 r. do dnia 01 stycznia 2015 r.	

256

5. Czynności zabronione

(wypełnić w przypadku występowania)

W obiekcie stwierdzono:		
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
☐	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☐	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny	☐ tak

	podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji:	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z te] strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: nie dotyczy	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki: nie występują	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
☒	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☒	☒ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
	5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☐ tak	☒ nie
	6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
	7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
	8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
	9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
	10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☒	☒ tak	☐ nie
	11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☒	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: uzyskano odstępstwo na wyposażenie w hydranty wewnętrzne				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system sygnalizacji pożaru

☒	Data badania/protokołu	15 marca 2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	Łukasz Supel
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/adres	PUP TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk, Opole ul. Wrocławska 118
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: obiekt jest objęty ochroną całkowitą			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
	Opis, uwagi i załączniki: *Okazano projekt wykonawczy montażu systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, zamknięć ogniowych oraz oświetlenia awaryjnego z października 2012 r. uzgodniony pod względem ochrony ppoż. przez p. Jana Koziuka w dniu 14 października 2012 r.- „bez uwag".*			

258

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☒	Data badania/protokołu	08 kwietnia 2016 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Jerzy Adamczyk, Daniel Piontek
	Numer protokołu	2/2016	Nazwa firmy/adres	PPiMUE KAJA Sp. zo.o. ul. Budowlanych 11 Strzelce Opolskie
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: dwa wyłączniki: na rozdzielni głównej RG oraz przy głównym wejściu do budynku			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
	Opis, uwagi i załączniki: *brak*			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

☒	Data badania/protokołu	08 marca 2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	Kamil Kłos
	Numer protokołu	RAP/3/2017	Nazwa firmy/adres	PT BRASCO Ul. Zaolziańska 11 41-800 Zabrze
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: oświetlenie dróg ewakuacyjnych			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
	Opis, uwagi i załączniki: *brak*			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:Urządzenia zapobiegające zadymieniu w tym bramy i zamknięcia przeciwpożarowe.

☒	Data badania/protokołu	15 marca 2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	Łukasz Supel
	Numer protokołu	-	Nazwa firmy/adres	PUP TECHNO-POŻ Irena Kowalczyk, Opole ul. Wrocławska 118
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: oddymianie dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych			
	W trakcie kontroli manualnie sprawdzono działanie klap dymowych na „lewej" klatce schodowej			
	Opis, uwagi i załączniki: *brak*			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: 100% ponad normatyw			
	Data przeglądu / konserwacji	marzec 2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Rafał Lemke
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	b.n.	Nazwa firmy/adres	LEMEX sc. Strzelce Opolskie ul. Zakładowa 11
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Załącznik nr 4 "Zestawienie sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynku ratusz gminy Strzelce Opolskie" sporządzony przez LEMEX s.c. Załącznik nr 10 "Protokół przeglądu sprzętu przeciwpożarowego".			
	Opis urządzenia: brak			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują *	☐ nie występują
☐	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środka gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	2.						
	Opis, uwagi i załączniki:						

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:				
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie *(10 dni od daty instalacji)*	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☐ tak	☐ nie		Uwagi*:
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie *(5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)*	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☐ n/d	Uwagi:
☐	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano	☐ nie zainstalowano		☐ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak	☐ nie		☐ n/d**
	badanie wykonano w wymaganych terminach. *(badanie co 3, 6, 12 miesięcy)*	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Data protokołu z przeglądu		Imię i nazwisko sprawdzającego		
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)		Uprawnienia sprawdzającego		
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	Uwagi, opis i załączniki:				

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień
** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

(wypełnić w przypadku występowania)

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☐ tak	☒ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☐ tak	☒ nie

26p

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja elektryczna

☒	Data badania/protokołu	02 czerwca 2015 r.	Imię i nazwisko	Henryk Kral, Bartłomiej Łobacz
	Numer protokołu	RAP-0023-2015 RAP-0022-2015 RAP-0026-2015	Numer uprawnień	E1/671/0113/14, D1/671/0114, E1/671/3474/13, D1/671/3475/13
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, badanie rezystancji izolacji obwodów, następny przegląd 02 czerwca 2020 r.			

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja odgromowa

☒	Data badania/protokołu	17 kwietnia 2013 r.	Imię i nazwisko	Eugeniusz Głowania
	Numer protokołu	2/2013	Numer uprawnień	E/615/28/48/10 D/615/30/20/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: następny przegląd do 17 kwietnia 2018 r.			

Nazwa instalacji użytkowej: przewody kominowe

☒	Data badania/protokołu	08 sierpnia 2016 r.	Imię i nazwisko	Janusz Puchowski
	Numer protokołu	111/2016	Numer uprawnień	Mistrz Kominiarski
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- nie stwierdzono

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami.~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA ds. BHP i p.poż.
Jadwiga Prus
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
st. bryg. mgr inż. Marek Wójcik
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)