



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

HK.90820.1.23.2025.TN

Strzelce Opolskie, 28 listopada 2025 r.

**Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie**

DECYZJA nr 58/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.),
- art. 12 ust. 1, 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru bieżącego w dniach 22 września 2025 r., 06 października 2025 r. oraz 27 października 2025 r. z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie:

- punkt poboru: PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka¹, gdzie stwierdzono parametr siarczany 257 (± 9) mg/l,
- punkt poboru: Sklep Szymiszów ul. Wolności 39 /zlew², gdzie stwierdzono parametr siarczany 254 (± 9) mg/l,
- punkt poboru: PSP 7 Strzelce Opolskie ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, kuchnia /kran³, gdzie stwierdzono parametr siarczany 253 (± 9) mg/l,
- punkt poboru: PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka⁴, gdzie stwierdzono parametr siarczany 259 (± 9) mg/l,
- punkt poboru: PP Szczepanek ul. Wolności 3 – kuchnia /umywalka⁵, gdzie stwierdzono parametr siarczany 258 (± 9) mg/l,

¹ sprawozdanie nr 1171/W/N/OL/25.

² sprawozdanie nr 1173/W/N/OL/25.

³ sprawozdanie nr 1254/W/N/OL/25.

⁴ sprawozdanie nr 1255/W/N/OL/25.

⁵ sprawozdanie nr 1256/W/N/OL/25.



- punkt poboru: PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka/⁶, gdzie stwierdzono parametr siarczany 265 (±9) mg/l,
- punkt poboru: PSP Szymiszów ul. Szkolna 2, WC damskie /umywalka/⁷, gdzie stwierdzono parametr siarczany 262 (±9) mg/l,
- punkt poboru: Sklep Szymiszów ul. Wolności 39 /zlew/⁸, gdzie stwierdzono parametr siarczany 261 (±9) mg/l,
- punkt poboru: PSP 7 Strzelce Opolskie ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, kuchnia /kran/⁹, gdzie stwierdzono parametr siarczany 254 (±9) mg/l,

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej siarczanów w wodzie w ilości od 253 (±9) mg/l do 265 (±9) mg/l

oraz

nakazuje Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie:

1. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia¹⁰, **w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.**,
2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium, **w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.**,
3. nie przekraczać wartości 400 mg/l dla parametru siarczanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE:

W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody w dniach 22 września 2025 r., 06 października 2025 r. oraz 27 października 2025 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonał poboru próbek wody z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie (stałe punkty zgodności), w których stwierdzono:

- PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka/¹¹ parametr siarczany na poziomie – 257 (±9) mg/l,
- Sklep Szymiszów ul. Wolności 39 /zlew/¹² parametr siarczany na poziomie – 254 (±9) mg/l,
- PSP 7 Strzelce Opolskie ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, kuchnia /kran/¹³ parametr siarczany na poziomie – 253 (±9) mg/l,
- PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka/¹⁴ parametr siarczany na poziomie – 259 (±9) mg/l,

⁶ sprawozdanie nr 1372/W/N/OL/25.

⁷ sprawozdanie nr 1373/W/N/OL/25.

⁸ sprawozdanie nr 1374/W/N/OL/25.

⁹ sprawozdanie nr 1375/W/N/OL/25.

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

¹¹ sprawozdanie nr 1171/W/N/OL/25.

¹² sprawozdanie nr 1173/W/N/OL/25.

¹³ sprawozdanie nr 1254/W/N/OL/25.

¹⁴ sprawozdanie nr 1255/W/N/OL/25.

- PP Szczepanek ul. Wolności 3 – kuchnia /umywalka/¹⁵ parametr siarczany na poziomie – 258 (±9) mg/l,
- PSSE Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 20 – biuro /umywalka/¹⁶ parametr siarczany na poziomie – 265 (±9) mg/l,
- PSP Szymiszów ul. Szkolna 2, WC damskie /umywalka/¹⁷ parametr siarczany na poziomie – 262 (±9) mg/l,
- Sklep Szymiszów ul. Wolności 39 /zlew/¹⁸ parametr siarczany na poziomie – 261 (±9) mg/l,
- PSP 7 Strzelce Opolskie ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, kuchnia /kran/¹⁹ parametr siarczany na poziomie – 254 (±9) mg/l.

Na podstawie sprawozdań z badań wody sporządzonych w dniach 26 września 2025 r., 10 października 2025 r. oraz 31 października 2025 r. stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia²⁰ ze względu na przekroczenie stężenia parametru siarczanów.

Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla parametru siarczanów wynosi 250 mg/l.

Woda do badań została pobrana w punktach zgodności ustalonych ze Stroną. Są to punkty, w których woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia. Wyniki zostały podane z niepewnością rozszerzoną obliczoną dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy 95 % poziomie ufności. Niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek. Została stworzona dla potrzeb zastosowań przemysłowych i handlowych wprowadzając pewien margines bezpieczeństwa wymaganego w powyższych dziedzinach i dla ochrony życia i zdrowia. Wyniki podawane są z oszacowaną niepewnością rozszerzoną w celu porównania wyników pomiarów uzyskiwanych w różnych laboratoriach i warunkach.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia²¹, woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Siarczany(VI) mogą dostawać się do wody ze ściekami przemysłowymi oraz opadami atmosferycznymi, jednak najwyższe poziomy osiąągają w wodzie podziemnej, gdzie są pochodzenia naturalnego. Występowanie siarczanów(VI) w wodzie do picia może wpływać na smak, a bardzo wysokie stężenia mogą powodować u niezaadaptowanych konsumentów efekt przeczyszczający. Zmiany smaku wody powodowane przez siarczany zależne są od rodzaju związanego z nimi kationu. Stwierdzono, że progi wyczuwalności smaku zmieniają się w zakresie od 250 mg/l dla siarczanu(VI) sodu do 1000 mg/l dla siarczanu(VI) wapnia. Powszechnie uważa się, że pogorszenie smaku wody przy stężeniu nieprzekraczającym 250

¹⁵ sprawozdanie nr 1256/W/N/OL/25.

¹⁶ sprawozdanie nr 1372/W/N/OL/25.

¹⁷ sprawozdanie nr 1373/W/N/OL/25.

¹⁸ sprawozdanie nr 1374/W/N/OL/25.

¹⁹ sprawozdanie nr 1375/W/N/OL/25.

²⁰ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

²¹ Tamże.

mg/l jest znikome. Siarczany(VI) mogą przyczyniać się do korozji systemów dystrybucyjnych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia²², przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia²³.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem nr HK.90820.1.23.2025.MP z dnia 02 października 2025 r. zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu i pouczeniu o prawie złożenia oświadczenia przed wydaniem decyzji. Strona nie odpowiedziała na ww. zawiadomienie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich ponownie zwrócił się pismem nr HK.90820.1.23.2025.TN z dnia 04 listopada 2025 r. z prośbą o informacje dotyczące:

- terminu doprowadzenia wody w wodociągu publicznym Strzelce Opolskie do właściwej jakości wymaganej rozporządzeniem²⁴,
- harmonogramu prac naprawczych,

Strona w odpowiedzi nie wskazała terminu doprowadzenia wody do właściwej jakości powołując się na zależność tego terminu od momentu wstrzymania lub zaprzestania odwodnienia wyrobiska przez kopalnię „Szymiszów”.

Strona ponadto poinformowała, że podejmuje działania zmierzające do ograniczenia w przyszłości występowania przekroczeń stężenia siarczanów w wodzie dostarczanej do Odbiorców, obejmujące:

- 1) wykonanie dwóch nowych studni J-2 i J-3 o głębokości do 155 m na działce nr 19 w Jędryniach,
- 2) budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jędrynie,
- 3) budowę magistrali wodociągowej na odcinku SUW Jędrynie → SUW Rozmierka → SUW Nowa Wieś (Kosice).

Szczegółowy harmonogram realizacji powyższych inwestycji został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich pismem nr PT-446/SP-1199/09/2025/Wy z dnia 15 września 2025 r.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 rozporządzenia²⁵, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o ww. sprawozdania z badań wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu

²² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

²³ Tamże.

²⁴ Tamże.

²⁵ Tamże.

publicznego Strzelce Opolskie i orzekł jak na wstępie. Na czas działań naprawczych określona dopuszczalna wartość siarczanów w wodzie przeznaczonej do spożycia na poziomie 400 mg/l nie spowoduje zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich nakazał Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie podjąć działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.

O wykonaniu działań naprawczych należy zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy²⁶.

W dniu 06 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydał komunikat nr 19/2025 dla mieszkańców Strzelec Opolskich, Rożniątowa, Szymiszowa, Szczepanka, Brzeziny, Bładacza oraz Dziewkowic informujący o zawartości siarczanów w wodzie oraz o tym, że woda z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza

*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr 1372/W/N/OL/25 z badań próbki wody,
2. Sprawozdanie nr 1373/W/N/OL/25 z badań próbki wody,
3. Sprawozdanie nr 1374/W/N/OL/25 z badań próbki wody,
4. Sprawozdanie nr 1375/W/N/OL/25 z badań próbki wody.

²⁶ Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.).

Otrzymuje:

1. adresat,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

Sporządził: i informacji udziela

Tomasz Nabzdyjak nr tel.: (77) 440-03-25
kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
e-mail: hk.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl