

LEGENDA:

- oprawa sufitowa (żyrandol)
- oprawa ścienna zewnętrzna szczelna
- oprawa ścienna (kinkiet)
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne szczelne
- gniazdo obwód 3 -faz
- gniazdo komputerowe RJ45
- łączniki oświetlenia
- przycisk dzwonka
- dzwonek
- wypust zasilający obwodu elektrycznego
- zasilanie okapu
- obwód zasilania oświetlenia
- obwód zasilania oświetlenia piwnic klatek
- obwód zasilania gniazd wtykowych
- obwód zasilania kuchenki elektrycznej
- obwód zasilania zmywarki
- obwód zasilania pralki
- obwód zasilania gniazd komputerowych
- obwód zasilania oświetlenia klatek
- obwód zasilania instalacji antyoblodzeniowej

3 PIĘTRO – KONDYGNACJA 4 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA			POWIERZCHNIA [m²]
A		0	KLATKA SCHODOWA			17,40
	7	1	PRZEDPOKÓJ			7,50
		2	POKÓJ 1			11,25
		3	POKÓJ 2			8,85
		4	KAŹDENKA + WC			4,40
		5	POKÓJ DZIENNY			25,10
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ			17,50
			BALKON	2,45	5,10	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**74,60**
	8	1	PRZEDPOKÓJ			10,80
		2	POKÓJ 1			11,70
		3	POKÓJ 2			10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ			11,95
		5	POKÓJ DZIENNY			16,25
		6	POKÓJ 3			10,60
		7	KAŹDENKA + WC			4,70
			BALKON	2,20	4,25	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**76,00**
SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA A						**150,60**
SUMA POM. UŻYTKOWEJ 3 PIĘTRA – KLATKA A						**150,60**

3 PIĘTRO – KONDYGNACJA 4 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA			POWIERZCHNIA [m²]
B		0				17,40
	9	1	PRZEDPOKÓJ			8,75
		2	POKÓJ 1			14,55
		3	POKÓJ 2			8,85
		4	KAŹDENKA + WC			4,40
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM			22,95
			BALKON	2,45	4,60	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**59,95**
	10	1	PRZEDPOKÓJ			5,80
		2	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM			23,70
		3	POKÓJ 1			10,75
		4	KAŹDENKA + WC			4,40
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**44,75**
	11	1	PRZEDPOKÓJ			8,75
		2	POKÓJ 1			14,55
		3	POKÓJ 2			8,85
		4	KAŹDENKA + WC			4,40
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM			22,95
			BALKON	2,45	4,60	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**59,95**
SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA B						**152,65**
SUMA POM. UŻYTKOWEJ 3 PIĘTRA – KLATKA B						**180,25**

3 PIĘTRO – KONDYGNACJA 4 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA			POWIERZCHNIA [m²]
C		0	KLATKA SCHODOWA			17,40
	7	1	PRZEDPOKÓJ			7,50
		2	POKÓJ 1			11,25
		3	POKÓJ 2			8,85
		4	KAŹDENKA + WC			4,40
		5	POKÓJ DZIENNY			25,10
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ			17,50
			BALKON	2,45	5,10	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**74,60**
	8	1	PRZEDPOKÓJ			10,80
		2	POKÓJ 1			11,70
		3	POKÓJ 2			10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ			11,95
		5	POKÓJ DZIENNY			16,25
		6	POKÓJ 3			10,60
		7	KAŹDENKA + WC			4,70
			BALKON	2,20	4,25	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ			**76,00**
SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA C						**150,60**
SUMA POM. UŻYTKOWEJ 3 PIĘTRA – KLATKA C						**168,00**

UWAGI :

- wysokość montażu łączników oświetleniowych w pomieszczeniach ogólnych, socjalnych i technicznych – 1,4 m ponad poziom posadzki
- wysokość montażu łączników oświetleniowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. – 1,4 m ponad poziom posadzki
- wysokość montażu gniazd wtyczkowych ogólnych i porządkowych – 0,3 m ponad poziomem posadzki
- wysokość montażu gniazd wtyczkowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. –1,4 m ponad poziomem posadzki
- łączniki schodowe na klatkach schodowych wyposażyć w automat ze zwłoką czasową
- wszystkie przejścia instalacyjnymi przez ściany oddzielenia pożarowego bezwzględnie uszczelnić systemowymi uszczelnieniami np. HWI, Promat lub równoważnymi.
- w piwnicy instalację prowadzić w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych mocowanych do stropu lub ścian
- do instalacji połączeń wyrównawczych podłączyć wszystkie przewodzące części dostępne i obce znajdujące się w obiekcie
- zachować ciągłość elektryczną w miejscu łączenia koryt i drabin kablowych
- okresy technologiczne przedstawione na rys. należy sprzeczić z proj. branżowymi
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny posiadać klas odporności ei wymaganych dla tych elementów
- wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji i wykończenia obiektu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia lub aprobaty instytutu technikibudowlanej i znbop oraz odpowiednie wymagania ochrony p–poż.
- rysunki i część opisowej są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach i ujęte na rysunkach, a nie ujęte w cz. opisowej części opisowej, o nie uj należy traktować jakby były zawarte w obu.

Biuro architektoniczne
ul. Zamkowa 4 , lok. 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.jsaprojekt.pl
tel. 501 412 968,
tel. 77 88 73 001
biuro@jsaprojekt.pl

INWESTOR:
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES: Strzelce Opolskie, ul. Boczniczowa
dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inż.Gerard Mainka
uprawnienia budowlane nr 275/92/OP w specjalności instalacyjnej(inżynieryjnej) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Ryszard Hetmańczyk uprawnienia budowlane nr 2041/92/OP w specjalności instalacyjnej(inżynieryjnej) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT 3 PIĘTRA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYS.: IE-06
SKALA: 1:50
DATA: 20.04.2017 r.
STADIUM: PW

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.