

LEGENDA:

- oprawa sufitowa (żyrandol)
- oprawa ścienna zewnętrzna szczelna
- oprawa ścienna (kinkiet)
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne szczelne
- gniazdo obwód 3 -faz
- gniazdo komputerowe RJ45
- łączniki oświetlenia
- przycisk dzwonka
- dzwonek
- wypust zasilajacy obwodu elektrycznego
- Z.O.W. - zasilanie okapu
- obwód zasilania oświetlenia
- obwód zasilania oświetlenia piwnic klatek
- obwód zasilania gniazd wtykowych
- obwód zasilania kuchenki elektrycznej
- obwód zasilania zmywarki
- obwód zasilania pralki
- obwód zasilania gniazd komputerowych
- obwód zasilania oświetlenia klatek
- obwód zasilania instalacji antyoblodzeniowej

2 PIĘTRO – KONDYGNACJA 3 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
A	5		KLATKA SCHODOWA	17,40
		1	PRZEDPOKÓJ	7,50
		2	POKÓJ 1	11,25
		3	POKÓJ 2	8,85
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY	25,10
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ	17,60
			BALKON 2,45 | 5,10	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**74,80**
	6	1	PRZEDPOKÓJ	10,80
		2	POKÓJ 1	11,70
		3	POKÓJ 2	10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ	12,00
		5	POKÓJ DZIENNY	16,25
		6	POKÓJ 3	10,60
		7	ŁAZIENKA + WC	4,70
			BALKON 2,45 | 4,25	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**76,05**
	SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA A			**150,85**
	SUMA POM. UŻYTKOWEJ 2 PIĘTRA – KLATKA A			**168,25**

2 PIĘTRO – KONDYGNACJA 3 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
B	6		KLATKA SCHODOWA	17,40
		1	PRZEDPOKÓJ	8,75
		2	POKÓJ 1	14,10
		3	POKÓJ 2	8,85
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	23,00
			BALKON 2,45 | 4,65	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**59,30**
	7	1	PRZEDPOKÓJ	5,00
		2	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	23,85
		3	POKÓJ 1	10,75
		4	ŁAZIENKA + WC	4,40
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**44,00**
	8	1	PRZEDPOKÓJ	8,75
		2	POKÓJ 1	14,10
		3	POKÓJ 2	8,85
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	23,05
			BALKON 2,45 | 4,65	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**59,25**
	SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA B			**103,45**
	SUMA POM. UŻYTKOWEJ 2 PIĘTRA – KLATKA B			**180,85**

2 PIĘTRO – KONDYGNACJA 3 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
C	5		KLATKA SCHODOWA	17,40
		1	PRZEDPOKÓJ	7,50
		2	POKÓJ 1	11,25
		3	POKÓJ 2	8,85
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY	25,10
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ	17,60
			BALKON 2,45 | 5,10	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**74,80**
	6	1	PRZEDPOKÓJ	10,80
		2	POKÓJ 1	11,70
		3	POKÓJ 2	10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ	12,00
		5	POKÓJ DZIENNY	16,25
		6	POKÓJ 3	10,60
		7	ŁAZIENKA + WC	4,70
			BALKON 2,45 | 4,25	
			SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ	**76,05**
	SUMA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA C			**150,85**
	SUMA POM. UŻYTKOWEJ 2 PIĘTRA – KLATKA C			**168,25**

UWAGI :

- *wysokość montażu łącznków oświetleniowych w pomieszczeniach ogólnych, socjalnych i technicznych – 1,4 m ponad poziom posadzki*
- *wysokość montażu łącznków oświetleniowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. – 1,4 m ponad poziom posadzki*
- *wysokość montażu gniazd wtyczkowych ogólnych i porzędkowych – 0,3 m ponad poziomem posadzki*
- *wysokość montażu gniazd wtyczkowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. –1,4 m ponad poziomem posadzki*
- *łączniki schodowe na klatkach schodowych wyposażyć w automat ze zwłoką czasową.*
- *wszystkie przejścia instalacyjni przez ściany oddzielenie pożarowego bezwzględnie uszczelnić systemowymi uszczelnieniami np. HILTI, Promat lub równoważnymi.*
- *w pionicy instalację prowadzić w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych mocowanych do stropu lub ścian*
- *do instalacji połączeń wyrównawczych wszystkie przewodzące części dostępne i obce znajdujące się w obiekcie*
- *zachować ciągłość elektryczną w miejscu łączenia koryt i drabin kablowych*
- *otwory technologiczne przedstawione na rys. należy sprawdzić z proj. branżowymi*
- *przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny posiadać klasę odporności ei wymaganych dla tych elementów*
- *wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji i wykończenia obiektu muszą posiadać świadectwa dopuszczenia lub aprobaty instytutu technikii budowlanej i cnbop oraz odpowiednie wymagania ochrony p-poż.*
- *rysunki i część opisowa są dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się, elementy ujęte w części opisowej, o nie ujęte na rysunkach i ujęte na rysunkach, a nie ujęte w cz. opisowej części opisowej, a nie uj należy traktować jako były zawarte w obu.*

Biuro architektoniczne
ul. Zamkowa 4 , lok. 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.jsaprojekt.pl
tel. 501 412 968,
tel. 77 88 73 001
biuro@jsaprojekt.pl

INWESTOR:
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES:
Strzelce Opolskie, ul. Boczniczowa
dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inż.Gerard Mainka
uprawnienia budowlane nr 275/92/OP w specjalności instalacyjnej(wod-kan,gazowej) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY :
inż. Ryszard Hetmańczyk uprawnienia budowlane nr 2/94/OP/W w specjalności instalacyjnej(wod-kan,gazowej) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

TYTUŁ RYSUNKU : RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYS.: IE-05 | SKALA: 1:50 | DATA: 20.04.2017 r. | STADIUM: PW

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.