

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

---

Termin wpływu wniosku	19 października 2017 r.
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie
Nazwa zamówienia	<b>Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Bocznicowej na działce nr 230/83</b>
Znak sprawy	ZP.271.1.09.2017

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

---

### **Wniosek 1**

*W udostępnionej dokumentacji badania geologiczne wykonane w 5 otworach badawczych, z których tylko jeden (otwór nr 2) wydaje się zlokalizowany jest w obrysie planowanego budynku. Czy Inwestor/Projektant dysponuje badaniami obejmującymi całą powierzchnię posadowienia budynku? Jeżeli nie ma takich badań, to czy dla założeń wyceny należy przyjąć dla całej powierzchni posadowienia budynku parametry określone w odwiercie nr 2?*

---

**Odwierty zostały wykonane na potrzebę koncepcji zagospodarowania terenu. Odwiert nr 2 zlokalizowany jest pod projektowanym budynkiem.**

**Parametry określone w odwiercie nr 2 pokazują, że zwietrzelina gruzowa wapieni może występować już poniżej 0,6 m od rzędnej terenu 228,10 m npm, a skała twarda wapień może występować na głębokości poniżej 1,6 m. Parametry te, w porównaniu do pozostałych odwiertów są najtrudniejsze (najpłycej może wystąpić skała).**

**Projektant przyjął uśrednione warunki, jednak o parametrach trudniejszych, stąd założenie mechanicznego odspojenia. W przedmiarze przyjęto usunięcie humusu na gł. 0,3 m, kolejno na głębokość 1, 1 m - grunt kat. III, a kolejne 1,9 m- grunt kat. V i IV.**

**Obecnie na terenie prowadzone są prace związane z usunięciem kolizji kabli energetycznych z planowaną inwestycją i w wykopach do głębokości 1,0 m występuje piasek. Teren jest zróżnicowany (falujący).**

---

### **Wniosek 2**

*Proszę o wyjaśnienie zakresu wymaganej gwarancji. Minimum gwarancji wynosi 5 lat wg warunków SIWZ. Na dostarczone i zabudowane urządzenia z reguły jest gwarancja 24 miesiące. W związku z tym pytanie. Czy do zapisów umowy będzie mógł być wprowadzony zapis rozdzielający gwarancję i rękojmię na roboty budowlane (min. 5 lat) oraz gwarancję na dostarczone urządzenia wg gwarancji udzielonych przez ich producentów?*

---

**Zgodnie z zapisami pkt. 15.1.2. wymaga się, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości obejmującą całość zamówienia, zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców oraz urządzeń. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Gwarancji udziela wykonawca.**

---