



LEGENDA:

— zwoły poziome niskie - drut dFeZn Ø 8 mm

• iglice odgromowe

zasilanie kabla grzejnego DEVI, pozostawić zapas przewodu

- UWAGI:
1. Instalację odgromową wykonano drutem dFeZn Ø 8 mm – zwoły poziome. Zwoły poziome montować na uchwytych do pokrycia dachu
 2. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane oraz instalacyjne wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwoły pionowe i podłączyć do instalacji odgromowej budynku.
 3. Elementy metalowe wystające ponad dach, nie wprowadzające potencjału do wnętrza budynku należy łączyć ze zwodami poziomymi niskimi. W pozostałych przypadkach należy wykonać zwoły pionowe izolowane.
 4. Wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu należy objąć ochroną odgromową poprzez zwoły pionowe izolowane oraz zachować odstęp izolacyjny.
 5. Odległości pomiędzy przewodami odpraszającymi max. 15 m.
 6. Do ochrony anteny RTV, SAT, GSM i pozostałych zastosowań służy o wysokości min. 1,5 m wypustki od chronionej anteny. Anteny nadawcze i odbiorcze objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 62305
 7. Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 62305.
 8. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystencję uziomu otokowego.
 9. Należy zwrócić uwagę aby wszystkie połączenia skrajne elementów stłoczeń ocynkowanych oraz miedzianych odbywały się przy zastosowaniu przekrodek bimetalowych możliwie miedzianych.

RZUT DACHU SKALA 1:100

JS PROJEKT www.jsprojekt.pl		Biuro architektoniczne ul. Zamkowa 4, lok. 2 47-100 Strzelce Opolskie tel. 501 412 968, tel. 771 88 73 001 biuro@jsprojekt.pl	
INWESTOR: GINNA STRZELCE OPOLSKIE 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Mysłiwca 1			
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego			
ADRES: Strzelce Opolskie, ul. Bocznikowa dz. nr 230/83, obr. ew.002 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANT: mgr inż. Gerard Mainka uprawnienia budowlane nr 27592/OP w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej		PODPIS:	
SPRACOWUJĄCY: inż. Ryszard Hetmańczyk uprawnienia budowlane nr 29492/OP w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJE ODGROMOWA		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
NR RYS.: IE-07	SKALA: 1:100	DATA: 20.04.2017 r.	STADIUM: PW

© JS PROJEKT WSKAZUJE BRANŻA AUTORSKIE ZASTOSOWANIE KOPLOWANIE ROZPOWIEŚCZANIE DOKONYWANIE JAKOŚCIOWE ZMIANA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE