

LEGENDA:

- oprawa sufitowa (żyrandol)
- oprawa ścienna zewnętrzna szczelna
- oprawa ścienna (kinkiet)
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne
- gniazdo wtykowe ze stykiem uziem. podwójne szczelne
- gniazdo obwód 3 -faz
- gniazdo komputerowe RJ45
- łączniki oświetlenia
- przycisk dzwonka
- dzwonek
- wypust zasilajacy obwodu elektrycznego
- Z.O.W. - zasilanie okapu
- obwód zasilania oświetlenia
- obwód zasilania oświetlenia piwnic klatek
- obwód zasilania gniazd wtykowych
- obwód zasilania kuchenki elektrycznej
- obwód zasilania zmywarki
- obwód zasilania pralki
- obwód zasilania gniazd komputerowych
- obwód zasilania oświetlenia klatek
- obwód zasilania instalacji antyoblodzeniowej

1 PIĘTRO – KONDYGNACJA 2 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
A	3	0	KLATKA SCHODOWA	17,40
		1	PRZEDPOKÓJ	7,40
		2	POKÓJ 1	11,25
		3	POKÓJ 2	8,70
		4	KĄCIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY	24,85
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ	11,70
			BALKON 2,45 | 4,50	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**74,40**
	4	1	PRZEDPOKÓJ	10,80
		2	POKÓJ 1	11,70
		3	POKÓJ 2	10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ	12,10
		5	POKÓJ DZIENNY	16,25
		6	POKÓJ 3	10,60
		7	ŁAZIENKA + WC	4,70
			BALKON 2,20 | 4,25	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**76,15**
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA A				**150,55**
SUMA POW. UŻYTKOWEJ 1 PIĘTRA – KLATKA A				**167,95**

1 PIĘTRO – KONDYGNACJA 2 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
B	3	1	PRZEDPOKÓJ	8,70
		2	POKÓJ 1	14,05
		3	POKÓJ 2	8,65
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,90
			BALKON 2,45 | 4,65	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**58,80**
	4	1	PRZEDPOKÓJ	5,90
		2	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	23,80
		3	POKÓJ 1	10,75
		4	ŁAZIENKA + WC	4,45
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**44,05**
	5	1	PRZEDPOKÓJ	8,70
		2	POKÓJ 1	14,05
		3	POKÓJ 2	8,65
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,90
			BALKON 2,45 | 4,65	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**58,80**
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA B				**102,90**
SUMA POW. UŻYTKOWEJ 1 PIĘTRA – KLATKA B				**179,90**

1 PIĘTRO – KONDYGNACJA 2 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KLATKA SCHODOWA	NR MIESZKANIA	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
C	3	0	KLATKA SCHODOWA	17,40
		1	PRZEDPOKÓJ	7,40
		2	POKÓJ 1	11,25
		3	POKÓJ 2	8,70
		4	ŁAZIENKA + WC	4,50
		5	POKÓJ DZIENNY	24,85
		6	KUCHNIA Z JADALNIĄ	11,70
			BALKON 2,45 | 4,50	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**74,40**
	4	1	PRZEDPOKÓJ	10,80
		2	POKÓJ 1	11,70
		3	POKÓJ 2	10,00
		4	ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ	12,10
		5	POKÓJ DZIENNY	16,25
		6	POKÓJ 3	10,60
		7	ŁAZIENKA + WC	4,70
			BALKON 2,20 | 4,25	
			SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	**76,15**
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ – KLATKA C				**150,55**
SUMA POW. UŻYTKOWEJ 1 PIĘTRA – KLATKA C				**167,95**

UWAGI :

- wysokość montażu łączników oświetleniowych w pomieszczeniach ogólnych, socjalnych i technicznych – 1,4 m ponad poziom posadzki
- wysokość montażu łączników oświetleniowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. – 1,4 m ponad poziom posadzki
- wysokość montażu gniazd wtyczkowych ogólnych i porządkowych – 0,3 m ponad poziomem posadzki
- wysokość montażu gniazd wtyczkowych (IP44) w łazienkach, WC, itp. –1,4 m ponad poziomem posadzki
- łączniki schodowe na klatkach schodowych wyposażyć w automat ze zwłoką czasową.
- wszystkie przejścia instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego bezwzględnie uszczelnić systemowymi uszczelnieniami np. HILTI, Promat lub równoważnymi.
- w piwnicy instalację prowadzić w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych mocowanych do stropu lub ścian
- do instalacji połączeń wyrównawczych podłączyć wszystkie przewodzące części dostępne i obce znajdujące się w obiekcie
- zachować ciągłość elektryczną w miejscu łączenia koryt i drabin kablowych
- otwory technologiczne przeźroczowione na rys. należy sprawdzić z proj. branżowymi
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny posiadać klasę odporności ei wymaganych dla tych elementów
- wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji i wykończenia obiektu muszą posiadać świadectwa dopuszczenia lub aprobaty instytutu technik budowlanej i znaki oraz odpowiednie wymagania ochrony p-poż.
- rysunki i część opisowa tej dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach i ujęte na rysunkach, a nie ujęte w cz. opisowej części opisowej, a nie uj należy traktować jakby były zawarte w obu.

Biuro architektoniczne
ul. Zamkowa 4 , lok. 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.jsaprojekt.pl
tel. 501 412 968,
tel. 77 88 73 001
biuro@jsaprojekt.pl

INWESTOR:
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES: Strzelce Opolskie, ul. Boczniczowa
dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inż.Gerard Mainka
uprawnienia budowlane nr 275/92/OP w specjalności instalacyjnej(wod-kan/elektryczna) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Ryszard Hetmańczyk uprawnienia budowlane nr 2049/92/OP w specjalności instalacyjnej(wod-kan/elektryczna) w zakresie sieci i instalacji elektrycznej

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYS.: IE-04
SKALA: 1:50
DATA: 20.04.2017 r.
STADIUM: PW

© PRZEDMIOT OPRACOWANIA PRZEDMIOTEM OCHRONY AUTORSKIEJ. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ.