



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 18.01.2017 r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

66 680 350,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

PTK-12/GK-556/2017

URZĄD MIEJSKI
w Strzelcach Opolskich

wpł. 19-01-2017

L.dz.

1426/2017

Gmina Strzelce Opolskie

PL. Mysliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NR 919/PTK/2017

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2016 r. (data wpływu 13.12.2016 r.) informuję, że dla planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich w rejonie ulicy Bocznicowej i Sosnowej na działce nr 230/83, Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Strzelcach Opolskich zapewnia:

1. dostawę wody na cele socjalno-bytowe w ilości 7,5 m³/dobę,
2. odbiór ścieków bytowych w ilości jw.

Warunki przyłączenia:

1. przyłącze wodociągowe należy wykonać do sieci wodociągowej Ø 125 mm (żeliwo) zlokalizowanej w ulicy Strzelców Bytomskich (zaznaczona na dołączonej do niniejszego pisma mapie kolorem niebieskim), przez zabudowę odgałęzienia z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną,
2. do wykonania przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD100 SDR11 o średnicy:
 - dla odcinka biegnącego wzdłuż ulicy Bocznicowej - 160 mm
 - dla odcinka biegnącego od ulicy Bocznicowej do budynku - 63 mm
3. rury należy posadzić na głębokości, która zapewni ochronę przed zamarzaniem, jednak nie mniej niż 1,4 m + średnica rury,
4. na wodomierz przeznaczyć pomieszczenie suche, łatwo dostępne do odczytów i wymiany wodomierza, chronione przed mrozem (powyżej 4°C) oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych, za pierwszą ścianą budynku,
5. instalację w miejscu montażu wodomierza wykonuje Inwestor na własny koszt. Instalacja powinna być tak ukształtowana, aby zapewnić całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwić gromadzenie się powietrza przed i w miejscu zabudowy wodomierza. Odcinek instalacji za wodomierzem powinien być skierowany





STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy
w Opolu

VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

66 680 350,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

ku górze. Niedopuszczalna jest zabudowa wodomierza w przypadku obniżania się rurociągu za wodomierzem,

6. odcinki instalacji przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo.

W celu wyeliminowania możliwości przenoszenia na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów rurociąg w obrębie przygotowywanego przyłącza zaleca się zakotwiczyć do ściany przy pomocy specjalnych obejm. W celu spełnienia podstawowych wymagań zabudowy wodomierzy należy stosować ogólnie dostępne na rynku konsole (obejmy) wodomierzowe z regulowanymi półśrubunkami,

7. przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające w celu umożliwienia demontażu wodomierza bez konieczności usuwania wody z rurociągu poza wodomierzem,
8. wodomierz dostarcza i montuje SWiK Sp. z o.o. po podpisaniu stosownej umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
9. na instalacji wewnętrznej, za węzłem wodomierzowym, należy zabudować urządzenie zapobiegające przepływowi zwrotnemu - zawór antyskażeniowy,
10. przyłączy kanalizacyjne na ścieki sanitarne należy wykonać do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Sosnowej (zaznaczona na dołączonej do niniejszego pisma mapie kolorem brązowym) poprzez szczelne włączenie do studni kanalizacyjnej o rzędnych 228,42/225,87 lub 228,25/225,90 ,
11. w przypadku każdej zmiany kierunku trasy przyłącza kanalizacyjnego, należy zabudować studnię kanalizacyjną o średnicy minimalnej 400 mm,
12. do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, należy stosować rury lite PVC-U Ø 200 mm klasy S/SN8/, łączone na kielichy i uszczelkę gumową,
13. do wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uprawnieni są wyłącznie pracownicy Spółki SWiK w Strzelcach Opolskich, a wszelkie roboty wykonane przez inne podmioty podlegają naszemu odbiorowi zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r. z późniejszymi zmianami,
14. roboty należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem,
15. roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie,



Handwritten signature in blue ink.



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

66 680 350,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

16. projekt należy przedłożyć do uzgodnienia w SWiK Sp. z o. o. oraz właścicielom terenów przez które przebiegać będą projektowane urządzenia.

Projekt powinien obejmować swoim zakresem również rozbudowę i przebudowę istniejących sieci wodociągowych (zakres wskazany na dołączonej do niniejszego pisma mapie), która jest konieczna aby zostały zapewnione odpowiednie parametry techniczne dostarczanej wody w zakresie wydajności i ciśnienia, należy również uwzględnić zabudowę hydrantów zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Dla w/w sieci należy zastosować rury PEHD SDR 11 o średnicy minimalnej 160 mm.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydaje się na czas określony, są ważne przez okres 2 lat od daty wydania i są podstawą do wykonania projektu.

SWiK Sp. z o.o. dla przedmiotowej inwestycji nie zapewnia odbioru wód opadowych.

Załącznik 1 egz. mapy

Z poważaniem:

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a/a



4

Zatagaznik do: PTK-12/GK-556/2017
Warunki nr 919/PTK/2017



