



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich

PZ.5580.13.2011

Strzelce Opolskie, dnia 2011-03-15

PROTOKÓŁ USTALEŃ Z CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.) mł. bryg. Marek Wójcik starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych w KP PSP w Strzelcach Opolskich legitymujący się upoważnieniem Nr PZ.5580.13.2011 z dnia 7 marca 2011 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, przeprowadził, w dniu 15 marca 2011 r., czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca 1

Czynności przeprowadzono w obecności:

Jadwiga Prus – inspektor ds. bhp i ppoż.,
Krzysztof Kobylański – naczelnik wydziału organizacyjnego,
Henryk Kubik – kierownik referatu administracyjno-gospodarczego,
asp. sztab.Krzysztof Szłapa – Dowódca JRG PSP w Strzelcach Opolskich,

Zakres czynności zgodnie z upoważnieniem Nr PZ.5580.13.2011 z dnia 7 marca 2011 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
Wykaz badanych obiektów: urząd miejski jw.

Podczas kontroli ustalono:

1. Obiekt znajduje się w miejscowości Strzelce Opolskie, dojazd od Placu Myśliwca, bez utrudnień,
2. Obiekt oznakowany jest znakami bezpieczeństwa pożarowego „ochrona przeciwpożarowa” i „ewakuacja”. Lokalizacja głównych zaworów i urządzeń przeciwpożarowych:
 - główny wyłącznik prądu elektrycznego znajduje się przy głównym (lewym) wejściu do budynku,
 - główny zawór wody znajduje się w piwnicy,
3. Środki łączności i alarmowania – łączność telefoniczna komórkowa i stacjonarna,
4. Źródło zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu stanowi miejska sieć wodociągowa. Nie przedstawiono do wglądu protokołów przeglądu hydrantów przeciwpożarowych stanowiących zaopatrzenie wodne dla obiektu,
5. Na terenie obiektu nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych pożarowych,
6. Wnioski i spostrzeżenia:
 - w obiekcie może maksymalnie przebywać 95 pracowników,
 - wieża ratusza wyposażona jest w galerię widokową na wysokości 35 m, przebywają tam grupy ludzi maksymalnie do 6 osób w dni wolne od pracy, w czasie 20 minut dla jednej grupy,
 - obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, jest on średniowysoki (wysokość 15 m),
 - ratusz monitoruje agencja ochrony. W archiwach i serwerowni zamontowano czujki temperatury i dymu, które są włączone w system antywłamaniowy. W przypadku zainicjowania alarmu czujek jw. agencja jest informowana o takim zdarzeniu zdalnie,
 - obiekt wpisany jest do rejestru zabytków,
7. Obiekt wyposażony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne, które nie są obudowane i nie są zabezpieczone przed zadymieniem,
8. Przedstawiono do wglądu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla obiektu przez p. Jadwigę Prus w listopadzie 2010 r.,
9. Szkolenia przeciwpożarowe pracowników ratusza prowadzi p. Jadwiga Prus. Przedstawiono do wglądu przykładowe zaświadczenia ze szkoleń okresowych z dnia 29 listopada 2010 r. dla osób: p. Katarzyny Szufli oraz p. Bogdana Koteluka,
10. Przedstawiono do wglądu protokoły badania instalacji odgromowej z dnia 19 września 2008 r. Wykonane przez p. Henryka Nowaka nr upr. D-18/8/D/03. Orzeczenie – uziemienie nadaje się do eksploatacji,

11. Przedstawiono do wglądu protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażaniowej wykonane w dniu 2 sierpnia 2010 r. przez p. Jerzego Adamczyka. Orzeczenie – pozytywne,
12. Przedstawiono do wglądu protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu izolacji urządzeń i obwodów z dnia 17 lipca 2008 r. Protokół sprawdził p. Aleksander Kropielnicki nr upr.GT-8386-5/42/76/Wk. Orzeczenie – stan izolacji kabli odpowiada wymaganiom PBUE i instalacja nadaje się do eksploatacji,
13. Nie przedstawiono do wglądu protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego,
14. Przedstawiono do wglądu protokół nr 12/2010 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 26 kwietnia 2010 r. Wykonał ją Mistrz Kominiarski p. Janusz Puchowski. W obiekcie znajdują się tylko przewody kominowe wentylacyjne,
15. Powierzchnia wewnętrzna obiektu wynosi 2060 m². Obiekt nie jest wyposażony w hydranty wewnętrzne,
16. Przedstawiono do wglądu dokumenty potwierdzające trudnozapalność wykładzin podłogowych położonych na drogach ewakuacyjnych obiektu.
17. Zamknięto drzwiami przeciwpożarowymi następujące pomieszczenia: serwerownia, strychy i wieżę,
18. Schody wejściowe na wieżę oraz jej drewniana konstrukcją są zaimpregnowane środkiem ogniochronnym "OGNIOCHRON" do stopnia trudnozapalności,
19. Termin ćwiczeń wyznaczono na 22, 23 i 24 marca br.,
20. Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami*~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Krzysztof Kobylarczyk
Jerzy Prus
Henryk *Łukasz*

/ podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego/

* niepotrzebne skreślić



STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Marek Wójcik
mł. bryg. mgr. inż. Marek Wójcik
/podpis kontrolującego/