

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływu wniosku	3 i 4 października 2019 r.
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie
Nazwa zamówienia	Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
Znak sprawy	ZP.271.1.15.2019

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

### **Wniosek 2**

Na rysunku nr 450/1/B-A 09 - zestawione zostały ryny i rury spustowe tytanocynkowe. Czy zamówienie obejmuje wymianę rynien w ilości 97mb oraz rur spustowych w ilości 100mb?

**Zamówienie obejmuje wymianę rynien i rur spustowych na tytanocynkowe zgodnie z zestawieniem.**

### **Wniosek 3**

Należy zastosować nową wykładzinę pcv. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny pcv oraz kolorystyki.

**Należy zastosować wykładzinę PCV 4-tej klasy ścieralności o gr. 4 mm. Kolorystykę zostanie uzgodniona na etapie realizacji.**

### **Wniosek 4**

Jakiego rodzaju zastosować płytki ceramiczne na ścianach w sanitariatach, w komunikacji i holu poddasza? Prosimy o podanie parametrów technicznych, wymiarów, kolorystyki.

**Parametry techniczne płytek ceramicznych ściennych zostały określone w Specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót (w szczególności SST-15). Kolorystyka i format płytek zostaną uzgodnione na etapie realizacji inwestycji.**

### **Wniosek 5**

Jakiego rodzaju zastosować płytki ceramiczne na podłogach w sanitariatach? Prosimy o podanie parametrów technicznych, wymiarów, kolorystyki.

**Parametry techniczne płytek ceramicznych ściennych zostały określone w Specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót (w szczególności SST-15). Klasa ścieralności płytek podłogowych 5. Wszystkie płytki podłogowe muszą być antypoślizgowe R9. Kolorystyka i format płytek zostanie uzgodniony na etapie realizacji inwestycji.**

### **Wniosek 6**

Prosimy o dokładne podanie na czym miałyby polegać odtworzenie witraży w klatkach schodowych? Czy ma to być odtworzenie ubytków, czy całości witraży? Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami witraży?

**Zgodnie z pkt 2.1.8. projektu wykonawczego oraz zgodnie z pozycją 181 przedmiaru robót (roboty budowlane) przedmiotem zamówienia jest renowacja całego witraża o powierzchni ok. 17 m<sup>2</sup>.**

---

**Wniosek 7**

Istnieje rozbieżność pomiędzy zapisem na rysunku A08-Zestawienie stolarki , a zapisem w opisie technicznym odnośnie zastosowania w oknach drewnianych współczynnika ciepła. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaki zastosować współczynnik przenikania ciepła w oknach drewnianych: 0,90 W/m<sup>2</sup>K czy 1,1 W/m<sup>2</sup>K?

---

**Należy przyjąć okna o współczynniku 0,9 W/m<sup>2</sup>K.**

---

**Wniosek 8**

Prosimy o informację z jakiego drewna wycenić stolarkę okienną? sosna łączona - widoczne mikrowczepy stosowany pod farby RAL, sosna lita czy merantii?

---

**Okna należy wykonać z drewna klejonego sosnowego, w kolorze zgodnym z oknami istniejącymi (na II piętrze, od strony boiska).**

---

**Wniosek 9**

Prosimy o informację czy nawiewniki mają być w ramie nawiercane czy w szybie ?

---

**Nawiewniki należy umieścić w ramie okna.**

---

**Wniosek 10**

Prosimy o informację ile nawiewników na okno zastosować, zwłaszcza na te duże?

---

**W ramie każdego okna wystarczy zamontować po 1 nawiewniku.**

---

**Wniosek 11**

Prosimy o informację czy szprosy są tzw. wiedeńskie drewniane? czy też międzyszybowe?

---

**Należy zastosować szprosy drewniane tzw. wiedeńskie.**

---