










Zestawienie okien									
Schemat									
SYMBOL	O-1	O-2	O-3	O-4(w klatkach schodowych)	O-5(w klatce schodowej gospodarczej)	O-6(w klatce schodowej gospodarczej)	O-6b(w klatce schodowej 2)	O-7	O-8
Wymiary w świetle osiennie (cm)	S 190 H 227	150 234	90 227	315 227	315 120	315 210		90 150	60 120
RODZAJ									
P-prawe, L-lewe									
Parter	13	4	2						
Piętro 1	18	—	—	2	1				
Piętro 2	9	—	—			1			
Poddasze	—	—	—				1	2	2
Ogółem	40	4	2	2	1	1	1	2	2
Uwagi:	Okna pokazano od strony elewacji, okucia i zamki standard. Okna należy wykonać z po sprawdzeniu wymiarów na budowie, WYKONAĆ OKNA DREWNIANE, szklone wkładami szybowymi 6-14-6 mm. Okno zaopatryć w nawietrzaki.								
	Zestawienie drzwi aluminiowych				Zestawienie drzwi przeznaczonych do rekonstrukcji		Witraże w klatkach schodowych należy odтворzyć.		

Zestawienie drzwi										Zestawienie drzwi aluminiowych		Zestawienie drzwi przeznaczonych do rekonstrukcji			
Schemat															
	SYMBOL	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	Da1	Da2	Dr1	Dr2	Dr3	Dr4		
	Wymiary w świetle ościeżnic (cm)	S 150 H 200	150 120 200	120 90 200	80 200	80 200	100 200	150 200	100(340) 200(300)	150 200	150 270+110	150(300) 231(300)	150		
RODZAJ	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
P-prawe, L-lewe															
Parter	1	1	1	5	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
Pietro 1	—	—	—	5	5	—	2	1	2	4	1	—	—	—	
Pietro 2	—	—	—	5	5	—	2	1	3	3	1	—	—	—	
Poddasze	2	—	—	4	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Razem	3	1	—	19	22	2	8	3	5	7	3	—	—	1	
Ogółem	4	1	1	41	4	11	12	3	3	1	1	1	1	1	
Uwagi:	Drzwi Da1 -3x, D3-6x, oraz D4-4x, należy wykonać w klasie EI15 30-odporności ogniowej, Drzwi D3 x 3 wykonać w klasie EI 30-odporności ogniowej Drzwi przeznaczone do rekonstrukcji, wykonane jako zewnętrzne ocieplone, o wykładzie jak drzwi istniejące. Drzwi w klasie EI-odporności ogniowej wykonane jako aluminiowe. Drzwi: Da1, Da2, D-1, D-2, D-3 i D-4 szkło wkładać szponowym 4x16x4 mm-szkło bezpieczne, o współczynniku U=0,9 W/m2K Drzwi pływowe w ościeżnicach stalowych, zamki i okucia standard, osadzić w taki sposób aby otwierały się na zewnątrz. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi.														