

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływu wniosku	18 lutego 2020 r.
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie
Nazwa zamówienia	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej
Znak sprawy	ZP.271.1.4.2020

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

Wniosek 1

Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób należy rozwiązać uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej. Czy pomimo przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej należy projektować przepływowe podgrzewacze wody?

W pkt. 4.4 SIWZ zostały określone „Ogólne założenia projektowe”. W szczególności w pkt. 4.4.4. określono że należy rozważyć „uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej za pomocą energii elektrycznej”. Zatem Zamawiający planuje że ciepła woda użytkowa będzie pozyskiwana za pomocą urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Wniosek 2

Czy Zamawiający zamierza pozyskiwać energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych?

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania paneli fotowoltaicznych.
