


RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZU I WENTYLACJI

1:50



LEGENDA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY/ZAMUROWANIA
- INSTALACJA GAZU
- FG FILTR GAZOWY
- KG KUREK GAZOWY
- MA MODUŁ ALARMOWY GAZEX TYP MD2.Z LUB RÓWNOWAŻNY
- DT DETEKTOR GAZU GAZEX TYP DEX12 LUB RÓWNOWAŻNY
- SA SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY GAZEX TYP SL21 LUB RÓWNOWAŻNY
- ZE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ZB32 LUB RÓWNOWAŻNY
- ZG ZAWÓR ODCINAJĄCY GAZ

UWAGA

- Całość wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami.
- Wszystkie przewody gazu po stronie kotłowej wykonać z rur i kształtek stalowych.

			
"ERDOM" BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO			
47-100 STRZELCE OPOLSKIE, MARKA PRAWEGO 13/5 tel. 512-215-304 www.ERDOM.eu			
ZAMAWIAJĄCY/CLIENT	GMINA STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		
OBIEKT/OBJECT	BUDYNEK OSP, 47-175 KADŁUB, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 25, DZIAŁKA NR 379, 380/10, 380/11		
FAZA/PHASE	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA/SCALE: 1:50	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED
PROJEKTOWAŁ:	M. MLEKO	SWK/0126/PBS/15	TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE:
RZUT PARTERU INSTALACJA GAZU I WENTYLACJI			
DATA:	NUMER RYSUNKU:	BRANŻA:	REWIZJA:
SIERPIEŃ 2020	E458-S02	SANITARNA	A3