

HK.90820.9.1.2021.TN

KOMUNIKAT z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
środa, 14 marca 2021 r., godz. 11:00



KOMUNIKAT nr 3/2021
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 14 kwietnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dotyczy wodociągu publicznego Sucha zaopatrującego Suchą i Rozmierz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 10.03.2021r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość azotanów w pobranych próbkach wody w dniu 10.03.2021r. wahała się od 52 mg/l do 53 mg/l,
- maksymalne dopuszczalne stężenie azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50mg/l,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom,
- zalecana wartość 50mg/l w wodzie do spożycia została ustalona w celu zapobiegania methemoglobinemii. Na chorobę tę narażone są niemowlęta do trzeciego miesiąca życia karmione z butelki. W celu zapobiegania tej chorobie wody o podwyższonych zawartościach azotanów nie powinno używać się do przygotowywania pokarmów dla niemowląt,
- woda wodociągowa może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku niemowląt.
- spożywanie wody o stwierdzonych stężeniach azotanów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów,
- możliwe jest stosowanie domowych filtrów do usuwania azotanów;
- jakość wody w wodociągu publicznym Sucha jest stale monitorowana.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza