



LEGENDA:

- Rura ostonowa PVC fi 50mm
- Złącza kontrolno-pomiarowe
- Drut FeZn fi 8mm - zwody poziome i pionowe
- Płaskownik FeZn 30x4mm2 układany w ziemi
- Złącze krzyżowe
- Potężenie metaliczne (złącze UKU lub spawanie)
- Iglica odgromowa h-3m.

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala:	1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data:	09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	E 17
Adres:	ul. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		

Nazwa rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt: Budynek nr 1

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---