



R.P.-B.

Oznaczenia	Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5	F.6	F.7	F.8	F.9
Opis	Rozłącznik główny	Ogranicznik przepięć klasa I+II 4P 3+1 25kA, 125A	Lampki sygnalizacyjne L1, L2, L3	Obwód nr 1 Zasilanie rozd. R.P.-A	Obwód nr 2 Zasilanie rozd. R.P.-C	Obwód nr 3 Zasilanie rozd. B13	Obwód nr 4 Zasilanie rozd. B14	Obwód nr 5 Zasilanie rozd. B15	Obwód nr 6 Zasilanie rozd. B16	Obwód nr 7 Zasilanie rozd. B17	Obwód nr 8 Zasilanie rozd. B18	Obwód nr 9 Zasilanie rozd. B19	Obwód nr 10 Zasilanie rozd. B20	Obwód nr 11 Zasilanie rozd. R.B.
Moc (Pi/Ps) [kW]	1041/177kW			383,84/65,25kW	383,84/65,25kW									
Przekrój kabla	4x240mm ²	1x35mm ²	1x1,5mm ²	4x95mm ²	4x95mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x10mm ²
Typ kabla	YKY	5x LgY	4x LgY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Skala: 1:100

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie
ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie

Data: 09.2020

Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie

Nr rysunku: E 20

Adres: ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY POMIAROWEJ R.P.-B.

Obiekt: Budynek nr 1

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---