



LEGENDA:

- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
- Wypust kablowy długości l=1,5m, zakończony puszką p/t
- Główny wyłącznik prądu
- Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
- Rozdzielnica elektryczna
- YDYŻo 5x10mm²
- YDYŻo 5x4mm²
- YDYŻo 3x4mm²
- YDYŻo 3x2,5mm²
- YKY 5x25mm²
- HDGs 2x1,5mm²
- YKY 4x95mm²
- YKY 4x240mm²

G3D
ARCHITECTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala:	1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data:	09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	E 8
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU - INSTALACJA GN. WTYK.**

Obiekt: Budynek nr 1

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---