

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego		228,80	228,95
Rzędna osi rurociągu [m]		226,97	227,12
Zagłębienie osi rurociągu	1,83		1,83
Odległości [m]		2,41	
Średnice, materiał	Spadek		
	0,00	PE100 SDR11, zw 63x3,8	6,2 %
Długość trasy [m]	2,41		

W10

W11

		228,80	228,95
	1,83	226,97	227,12
	1,83		228,95
		1,83	
	0,00	PE100 SDR11, zw 63x3,8	6,2 %
	1,83		

W12

W13

		228,80	228,95
	1,83	226,97	227,12
	1,83		228,95
		2,11	
	0,00	PE100 SDR11, zw 63x3,8	7,1 %
	2,11		

W14

W15

proj. kan. deszcz. ø160 Rd=227,71  
Kdb24 - Kd20

UWAGA:  
Nie wyklucza się istnienia infrastruktury niezainwentaryzowanej.  
Roboty w rejonie i miejscu włączenia i skrzyżowań z infrastrukturą bezwzględnie wykonać ręcznie.  
Projektowany rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm

- Teren
- Podsypka piaskowa 10 cm; obsypka do wysokości 10 cm nad wierzch rury
- Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkładką metalowa.

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek  
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot Inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala:	1:250/100
Lokalizacja Inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data:	09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	S1
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH		
Obiekt:	Budynek nr 1		
INSTALACJE SANITARNE			
Projektant:	mgr Inż. Dariusz Staszczuk LOD/3461/PWBS/17		
Sprawdzający:	mgr Inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11		