



LEGENDA:

- 3 Oprawa LED 622mm 3250lm/840 opal IP44 biały 19W
13 Oprawa LED 1235mm 4500lm/840 opal IP44 biały 49W
8 Oprawa awaryjna 2W optyka korytarzowa 1h autotest IP20
9 Oprawa awaryjna 2W optyka otwarta 1h autotest IP20
10 Oprawa awaryjna 1h autotest IP65 na zewnątrz
11 Oprawa ewakuacyjna 1h autotest IP20

- ⌘ - Łącznik świecznikowy 10A p/t IP20
⌘ - Łącznik świecznikowy 10A n/t IP44
⌘ - Łącznik pojedynczy 10A p/t IP20
⌘ - Łącznik pojedynczy 10A p/t IP44
🔔 - Dzwonek elektryczny n/t 230V IP20
⌘ - Łącznik schodowy 10A p/t IP20
⌘ - Przycisk dzwonekowy 10A p/t IP20
⌘ - Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20
⌘ - Wypust kabł. sufitowy o dt. min. 2m. pod oprawę o mocy max. 5x40W
⌘ - Wypust kabł. ścienny o dt. min. 2m. pod oprawę o mocy max. 2x40W
— - Przewód YDYzo 3x1,5mm²
— - Przewód YDYzo 4x1,5mm²
— - Kabel YKY 3x1,5mm²
○ - Puszka łączeniowa fi80 p/t IP20

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybnek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala: 1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data: 09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku: E 1
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie	

Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC - INSTALACJA OŚWIEL.

Obiekt:	Budynek nr 2
ELEKTRYCZNA	
Projektant:	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz Upr. nr 51/98
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Pieścik Upr. nr LOD/2049/PWOE/12
Autor opracowania:	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk Upr. nr ---