



R.P.-A.

Oznaczenia	Q.1	Q.2	Q.3	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5	F.6	F.7	F.8	F.9	F.10	F.11	F.12	F.13
Opis	Rozłącznik główny	Ogranicznik przepięć klasa I+II 4P 3+1 25kA, 125A	Lampki sygnalizacyjne L1, L2, L3	Obwód nr 1 Zasilanie rozd. A1	Obwód nr 2 Zasilanie rozd. A2	Obwód nr 3 Zasilanie rozd. A3	Obwód nr 4 Zasilanie rozd. A4	Obwód nr 5 Zasilanie rozd. A5	Obwód nr 6 Zasilanie rozd. A6	Obwód nr 7 Zasilanie rozd. A7	Obwód nr 8 Zasilanie rozd. A8	Obwód nr 9 Zasilanie rozd. A9	Obwód nr 10 Zasilanie rozd. A10	Obwód nr 11 Zasilanie rozd. A11	Obwód nr 12 Zasilanie rozd. A12	Obwód nr 13 Zasilanie rozd. R.A.
Moc (Pi/Ps) [kW]	38,3,84/65,25kW															
Przekrój kabla	4x95mm ²	1x35mm ²	1x1,5mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x10mm ²
Typ kabla	YKY	5x LgY	4x LgY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Skala: 1:100

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie
ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie

Data: 09.2020

Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie

Nr rysunku: E 21

Adres: ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNIC POMIAROWYCH R.P.-A.

Obiekt: Budynek nr 2

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---