

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

<i>Termin wpływ wniosku</i>	1 września 2021 rok (wniosek nr 9)
<i>Zamawiający</i>	Gmina Strzelce Opolskie
<i>Nazwa zamówienia</i>	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Bocznicowej – „Program Twoje M” – etap II (budynek nr 1 i budynek nr 2)
<i>Znak sprawy</i>	ZP.271.3.7.2021

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Wniosek 9.1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ Zamawiający w pkt. 7 określa opis i zakres zamówienia w ppkt. 7.7.1 określa z czego rezygnuje. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie czy rezygnuje się z dostawy przepływowych podgrzewaczy czy też z dostawy i instalacji?

Zakres zamówienia, zgodnie z zapisami pkt. 7.7.1 tiret pierwszy, nie obejmuje dostawy i montażu pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Zatem przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wykonanie kompletnej instalacji umożliwiającej podłączenie przedmiotowych urządzeń.

Wniosek 9.2

Czy Zamawiający może przedstawić konkretny system montażu bramy segmentowej garażowej w budynku nr 2?

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż bramy segmentowej garażowej o parametrach nie gorszych niż to określono w SWZ i jej załącznikach (dokumentacja techniczna, STWiOR). Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy PZP, co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.