



LEGENDA:

- 3 Oprawa LED 622mm 3250lm/840 opał IP44 biały 19W
- 13 Oprawa LED 1235mm 4500lm/840 opał IP44 biały 49W
- 8 Oprawa awaryjna 2W optyka korytarzowa 1h autotest IP20
- 9 Oprawa awaryjna 2W optyka otwarta 1h autotest IP20
- 10 Oprawa awaryjna 1h autotest IP65 na zewnątrz
- 11 Oprawa ewakuacyjna 1h autotest IP20

- Łącznik świecznikowy 10A p/t IP20
- Łącznik świecznikowy 10A n/t IP44
- Łącznik pojedynczy 10A p/t IP20
- Łącznik pojedynczy 10A p/t IP44
- Dzwonek elektryczny n/t 230V IP20
- Łącznik schodowy 10A p/t IP20
- Przycisk dzwonek 10A p/t IP20
- Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20
- Wypust kablowy sufitowy o długości min. 2m. pod żyrandol/oprawę o mocy max. 5x40W
- Wypust kablowy ścienny o długości min. 2m. pod plafonierę/oprawę o mocy max. 2x40W
- Przewód YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Przewód YDYżo 4x1,5mm<sup>2</sup>
- Kabel YKY 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Puszka łączeniowa fi80 p/t IP20

|  |  |
|--|--|
| GRZYBUD Paweł Grzybek<br>ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko<br>ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa<br>tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl |  |
| Przedmiot inwestycji:  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  |
| Lokalizacja inwestycji:  | dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie<br>ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie |
| Inwestor:  | Gmina Strzelce Opolskie  |
| Adres:   | ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie   |
| Nazwa rysunku:   | RZUT III PIWNIC - INSTALACJA OŚWIELT.  |
| Obiekt:  | Budynek nr 1   |
| Projektant:  | mgr inż. Lechosław Ustaborowicz<br>Upr. nr 51/98   |
| Sprawdzający:  | mgr inż. Tomasz Pieścik<br>Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12                                     |
| Autor opracowania:   | mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk<br>Upr. nr ---  |