



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH


ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323
e-mail: pisse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

Strzelce Opolskie, 11 stycznia 2022 r.

HK.90820.1.25.2021.TN

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie
na dzień 31 grudnia 2021 r.



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
w części wodociągu publicznego Strzelce Opolskie zaopatrywanego
ze Stacji Wodociągowej „Kosice”.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2021 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Strzelce Opolskie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Strzelce Op., Roźniątów, Szymiszów, Warmątowice, Szczepanek, Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Brzezina, Płużnica Wielka, Biadacz.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) – z wyłączeniem parametru siarczanów w obszarze zaopatrywanym ze Stacji Wodociągowej „Kosice”. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru siarczanów w wodociągu publicznym Strzelce Opolskie wydano w 2019r. decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w części wodociągu publicznego Strzelce Opolskie zaopatrywanego ze Stacji Wodociągowej „Kosice” oraz nakazującą Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o.:

1. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

niepodlega

2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium;
3. nie przekraczać wartości 350 mg/l dla parametru siarczanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Konieczne było prolongowanie terminu wykonania pkt.1 i 2 decyzji na dzień 30 grudnia 2025r.

W badaniach próbek wody pobranych w punktach monitoringowych: hala pomp Kosice i PSSE Strzelce Opolskie stężenie siarczanów utrzymywało się na poziomie 198-252 mg/l.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
K. Kąchoza
mgr Katarzyna Kąchoza

Otrzymują:

① Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie