




Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi.

Uwaga:
Instalacja odgromowa wykonana będzie tylko na części projektowanej.
Na części istniejącej (już wykonanej) instalacja odgromowa ulegnie tylko modernizacji ze względu na montaż instalacji fotowoltaicznej na całym dachu.

-  Masz odgromowy wolnostojący wys. 3 m
-  Antena TV naziemnej + antena radiowa + antena SAT montaż na maszcie o wysokości 4,0 m
-  Zwód izolowany 375 kV H=4,5+1m boczny

Zakres opracowania
Poza zakresem opracowania

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT " | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------|------|
| OBIEKT | ZAJAZD STRZELECKI STRZELCE OPOLSKIE UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 10 | | | |
| PROJEKT | PROJEKT PRZEBUDOWY - II ETAP PRZEBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO - INST. ELEKTRYCZNE I TELETECHN. | | | |
| TEMAT RYSUNKU | RZUT PIWNIC. PLAN INSTALACJI OŚW. OGÓLNEGO I AWARYJNEGO. | | | 1:75 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Błażej Migula | SLK/2264/POOE/08 | 12.2015 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Szymon Skrobol | SLK/3438/POOE/10 | 12.2015 | |