


BUDYNEK B- PIĘTRO- DRZWI WEWNĄTRZNE

| | |
|-------------------|---|
| OZNACZENIE | D5 |
| ZESTAWIENIE DRZWI | |
| SCHEMAT | <div><p>EI30</p></div> |
| | LEWE |
| WYMIARY ZESTAWCZE | 90 x 200 |
| WYMIARY OTWORU | 102 x 208 |
| ILOŚĆ | 1 |
| UWAGI: | <p>DRZWI STAŁOWE DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO.</p> <p>DRZWI MALOWANE W KOLORZE RAL 9006</p> <p>Skrzydło:</p> <p>wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura 3-stronna przylga</p> <p>2 zawiasy 3-częściowe, skrzydło homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamknięciem stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm</p> <p>izolacja z wełny mineralnej o gęstości 145kg/m3</p> <p>zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym</p> <p>klamka antyzaczerwowa z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym</p> <p>wkładka 40×40 z 3 kluczami</p> <p>Ościeżnica:</p> <p>kątowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubości</p> <p>uszczelka pęcznieląca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C</p> <p>stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm</p> <p>próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm</p> |

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
 - W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ A PROJEKTEM SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|---|--------|
| SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHALSKIEGO 13 45-706 OPOLE TEL. 508 495 542 | | | | PRONASAN PAWEŁ SYLWESTRZAK | |
| FAZA INWESTYCJI | | | | PROJEKT BUDOWLANY | |
| NAZWA INWESTYCJI | | | | PROJEKT BUDOWLANY PT. REWITALIZACJA MIASTA STRZELCE OPOLSKIE- REMONT I ADAPTACJA BUDYNKOW PRZY UL. ZAMKOWEJ NA POTRZEBY MIEJSCA WIELOFUNKCYJNEGO- WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM | |
| ADRES INWESTYCJI | | | | STRZELCE OPOLSKIE UL. ZAMKOWA 8 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, DZ. NR 1973/8 | |
| INWESTOR: | | | | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | |
| PROJEKTANT: ARCHITEKTURA | | | | mgr inż. arch. Ewelina Grot upr. nr 09/OPOKKZ011 | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY: ARCHITEKTURA | | | | mgr inż. arch. Katarzyna Żurawiecka- Kaszold upr. nr 02/OPOKKZ017 | PODPIS |
| NAZWA RYS. | | | | STOLARKA DRZWIOWA | |
| SKALA: | | - | DATA: | 01.08.2019 r. | |
| BRANŻA: | | ARCH. | NR RYS.: | ST-10 | |