



LEGENDA:

- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
- Wypust kablowy długości l=1,5m., zakończony puszką p/t
- Główny wyłącznik prądu
- Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
- Rozdzielnica elektryczna
- YDYżo 5x10mm2
- YDYżo 5x4mm2
- YDYżo 3x4mm2
- YDYżo 3x2,5mm2
- YKY 5x25mm2

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------|
| Przedmiot inwestycji: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Skala: | 1:100 |
| Lokalizacja inwestycji: | dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie | Data: | 09.2020 |
| Inwestor: | Gmina Strzelce Opolskie | Nr rysunku: | E 11 |
| Adres: | ul. Mysłiwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie | | |

Nazwa rysunku: **RZUT III PIWNIC - INSTALACJA GN. WTYK.**

Obiekt: Budynek nr 1

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieściak
Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---