



- LEGENDA:
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
  - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
  - Wypust kablowy długości l=1,5m., zakończony puszką p/t
  - Główny wyłącznik prądu
  - Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
  - Rozdzielnica elektryczna
  - YDYżo 5x10mm<sup>2</sup>
  - YDYżo 5x1,5mm<sup>2</sup>
  - YDYżo 4x1,5mm<sup>2</sup>
  - YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>
  - YKY 5x25mm<sup>2</sup>
  - HDGs 2x1,5mm<sup>2</sup>
  - YKY 4x95mm<sup>2</sup>
  - YKY 4x240mm<sup>2</sup>
  - YDYżo 3x10mm<sup>2</sup>

ZK-4 wg. opr.  
TAURON Dystrybucja S.A.

**G3D**  
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek  
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala: 1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data: 09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku: E 7
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC - INSTALACJA GN. WTYK.	

Obiekt:	Budynek nr 2
Elektrownia:	ELEKTRYCZNA
Projektant:	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz Upr. nr 51/98
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Pieścik Upr. nr LOD/2049/PWOE/12
Autor opracowania:	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk Upr. nr ---